

База регистров Modbus RTU «Neptun Smart»

Таблица 1 - Настройка COMв

Адрес	1
Скорость	9600 бод
Данные	8 бит
Контроль четности	НЕТ
Стоп бит	1

Holding registers

R – параметр предназначенный для чтения

W – параметр предназначенный для записи

F – параметр сохраняется во внутреннюю память устройства;

E – параметр хранится в EEPROM памяти.

«-» – параметр обнуляется при перезагрузке устройства;

Таблица 2 – Holding Registers

Адрес	Описание	R/W сохране ние во FLASH		Значение по умолчанию/ диапазон значений						
0	Тип устройства 0x4246 – Neptun Smart+ SE MAX 0x4346 – Neptun Smart EVO 0x4446 – Neptun Dilwis 0x4546 – Neptun Smart+ 0x4646 – Neptun Smart+ SE	R	-	0x4246						
1	Идентификатор устройства EAN-13	RW	F	-						
2				-						
3				-						
4	Версия ПО (<i>Major. Minor. Patch</i>) и печатной платы бит 3...0 – Patch бит 7...4 – Minor бит 11...8 – Major бит 15...12 – версия печатной платы	R	-	ПО: 1.0.0 PCB: 1						
5	Адрес устройства в сети MODBUS	RW	F	1						
6	Скорость MODBUS 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200	RW	F	3						
7	Статус кранов первой группы. Биты 0, 1 для крана 1 и 3, 4 для крана 2 0x00 – статус не определён 0x01 – кран исправен 0x02 – обрыв линии (кран не подключен) 0x04 – закисание крана <table><tr><td colspan="2">Биты 7 – 4</td><td>3 – 0</td></tr><tr><td colspan="2">Кран 2</td><td>Кран 1</td></tr></table>	Биты 7 – 4		3 – 0	Кран 2		Кран 1	R	-	-
Биты 7 – 4		3 – 0								
Кран 2		Кран 1								
8	Статус кранов второй группы (аналогично параметру 7)	R	-	-						

Адрес	Описание	R/W сохране ние во FLASH		Значение по умолчанию/ диапазон значений
9	Время подачи напряжения питания на краны в минутах 1 – минимальное значение, 10 – максимальное значение	RW	F	1
10	Конфигурация реле Биты 0, 1: 0 – не переключать 1 – переключать по сработке тревоги в первой зоне 2 – переключать по сработке тревоги во второй зоне 3 – переключать по сработке тревоги в любой зоне Биты 2, 3: 0 – не переключать 1 – переключать по закрыванию кранов в первой зоне 2 – переключать по закрыванию кранов во второй зоне 3 – переключать по закрыванию кранов в любой зоне	RW	F	3
11	Напряжение питания в милливольтках	R	-	-
12	Тип проводной линии 1, подключены: 0 – датчик 1 – кнопка, переключение крана по падающему фронту 2 – ключ (кнопка с удержанием), переключение крана по уровню сигнала: HIGH – открыт, LOW - закрыт	RW	F	0
13	Конфигурация проводной линии 1 при сработке: (закрытие в случае датчиков, переключение состояния в случае кнопки, закрытие/открытие в случае переключателя) 1 – закрытие первой группы (только в двузонном режиме) 2 – закрытие второй группы (только в двузонном режиме) 3 – закрытие обеих групп	RW	F	3
14	Тип проводной линии 2 (аналогично параметру 12)	RW	F	-
15	Конфигурация проводной линии 2 (аналогично параметру 13)	RW	F	-
16	Тип проводной линии 3 (аналогично параметру 12)	RW	F	-
17	Конфигурация проводной линии 3 (аналогично параметру 13)	RW	F	-
18	Тип проводной линии 4 (аналогично параметру 12)	RW	F	-
19	Конфигурация проводной линии 4 (аналогично параметру 13)	RW	F	-
20	Статус проводных линий бит 0: 0 - нет тревоги / 1-есть тревога бит 1: 0 - нет тревоги / 1-есть тревога бит 2: 0 - нет тревоги / 1-есть тревога бит 3: 0 - нет тревоги / 1-есть тревога	R	-	0
21	Число подключенных к линии 1 датчиков	R	F	-
22	Число подключенных к линии 2 датчиков	R	F	-
23	Число подключенных к линии 3 датчиков	R	F	-
24	Число подключенных к линии 4 датчиков	R	F	-
25	Ошибки проводных линий: биты 0, 1: линия 1 биты 2, 3: линия 2 биты 4, 5: линия 3 биты 6, 7: линия 4 В каждой группе битов: 0 – ошибок не обнаружено 1 – потеря датчика 2 – обнаружен датчик 3 – короткое замыкание	R	-	0

Адрес	Описание	R/W сохране ние во FLASH		Значение по умолчанию/ диапазон значений																																
26	Число подключенных радиодатчиков	R	F	0																																
27	Конфигурация радиодатчика 1 При сработки: 1 – закрытие первой группы 2 – закрытие второй группы 3 – закрытие обеих групп	RW	F	3																																
28 - 76	Конфигурация радиодатчиков 2 – 50 (аналогично параметру 27) байт 1 – настройка датчика n байт 2 – настройка датчика n + 1	RW	F	-																																
77	Информация по радиодатчику 1 <table><tr><td>Байт</td><td colspan="3">Значение</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="3">уровень напряжения батареи в процентах</td></tr><tr><td>1</td><td>Бит</td><td colspan="2">Значение</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td colspan="2">протечка</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td colspan="2">разряд батареи</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td colspan="2">потеря датчика</td></tr><tr><td></td><td>3 – 5</td><td colspan="2">уровень сигнала: 0 – нет связи 1 – слабый сигнал 2 – средний сигнал 3 – хороший сигнал 4 – отличный сигнал</td></tr><tr><td></td><td>6, 7</td><td colspan="2">резерв</td></tr></table>	Байт	Значение			0	уровень напряжения батареи в процентах			1	Бит	Значение			0	протечка			1	разряд батареи			2	потеря датчика			3 – 5	уровень сигнала: 0 – нет связи 1 – слабый сигнал 2 – средний сигнал 3 – хороший сигнал 4 – отличный сигнал			6, 7	резерв		R	F	-
Байт	Значение																																			
0	уровень напряжения батареи в процентах																																			
1	Бит	Значение																																		
	0	протечка																																		
	1	разряд батареи																																		
	2	потеря датчика																																		
	3 – 5	уровень сигнала: 0 – нет связи 1 – слабый сигнал 2 – средний сигнал 3 – хороший сигнал 4 – отличный сигнал																																		
	6, 7	резерв																																		
78 - 126	Информация по радиодатчикам 2 - 50	R	F	-																																
127	Адрес радиодатчика 1	R	-	-																																
128 - 176	Адреса радиодатчиков 2 - 50	R	-	-																																
177	Показания счётчика 1 младшее слово	RW	E	-																																
178	Показания счётчика 1 старшее слово	RW	E	-																																
179	Шаг счётчика 1	RW	E	-																																
180 - 188	Аналогично для счётчиков 2 – 4: показания и шаг	RW	E	-																																
189	Карта подключаемых модулей расширения. <table><tr><td>Байт</td><td>Слот</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> 0 – модуль не обнаружен; 1 – модуль радиодатчиков Lora; 2 – модуль RS-485; 3 – модуль Ethernet (не поддерживается); 4 – модуль импульсных счётчиков; 5 – внешний модуль TuYa; 6 – модуль _____ (не поддерживается); 7 – модуль Zigbee.	Байт	Слот	0	1	1	2			-																										
Байт	Слот																																			
0	1																																			
1	2																																			
190 - 192	Резерв	R	-	0																																
193	Верхний порог чувствительности ELP, миллилитры	RW	F	100...20000																																
194	Промежуток контрольного времени ELP, минуты	RW	F	20...600																																
195	Коды ошибок устройства 0x0000 – Ошибок не выявлено 0x0001 – Ошибка цифрового счётчика 0x0002 – Модуль TuYa установлен в слот, который его не поддерживает (на плате уже установлен модуль TuYa); модуль TuYa не отвечает на запросы (неисправен). 0x0004 – Неисправен трансивер LoRa 0x0008 – Установлен модуль Ethernet, который не поддерживается устройством 0x0010 – Неисправен модуль счётчиков (ошибка инициализации)	R	-	0																																

Адрес	Описание	R/W сохране ние во FLASH		Значение по умолчанию/ диапазон значений
	0x0020 – Ошибка определения состава модулей или КЗ на линии питания модулей (неисправность на уровне слота) 0x0040 – Дублируются модули (для всех, кроме счётчиков) 0x0080 – Установлен неизвестный модуль (неисправность на уровне модуля) 0x0100 – Ошибка конфигурации модуля 0x0200 – Ошибка проводного датчика (обнаружен/потерян) 0x0400 – Напряжение питания вне рабочего диапазона 0x0800 – Неисправность крана группы 1 0x1000 – Неисправность крана группы 2 0x2000 – Ошибка радиодатчика 0x4000 – Ошибка сохранения параметров во Flash память 0x8000 – Резерв			
196	Перезагрузка устройства	RW	-	0
197	Время работы звукового сигнала в случае обнаружения протечки 0 – звук выключен 255 и более, всегда включен	RW	F	10
198	Тип цифрового счётчика 1	R	F	-
199	Серийный номер цифрового счётчика 1 слово 1	R	F	-
200	Серийный номер цифрового счётчика 1 слово 2	R	F	-
201	Серийный номер цифрового счётчика 1 слово 3	R	F	-
202	Показания цифрового счётчика 1 младшее слово	R	F	-
203	Показания цифрового счётчика 1 старшее слово	R	F	-
204 - 245	Аналогично для цифровых счётчиков 2 – 8: тип, серийный номер и показания	R	F	-
246	Дата производства, слово 1			
247	Дата производства, слово 2			
248	Дата производства, слово 3			
249	Счётчик запросов Tiua в облако			
250	Значение АЦП проводных датчиков 1			
251	Значение АЦП проводных датчиков 1			
252	Значение АЦП проводных датчиков 1			
253	Значение АЦП проводных датчиков 1			
254 - 259	Резерв			
260	Резерв			-
261	Резерв			-
262	Резерв			-
263	Резерв			-
264	Резерв			20
265	Резерв			1
266	Резерв			
267	Резерв			
268	Резерв			
269	Резерв			

Coils

Таблица 3 - Coils

Адрес	Описание	R/W сохранение во FLASH		Значение по умолчанию
0	Режим мойки пола 0 – выключен 1 – включен	RW	-	0
1	Двухзонный режим работы 0 – выключен 1 – включен	RW	F	0
2	Состояние кранов первой группы (определено после цикла открытия/закрытия) 0 – закрыты 1 – открыты	RW	F	-
3	Состояние кранов второй группы (определено после цикла открытия/закрытия) 0 – закрыты 1 – открыты	RW	F	-
4	Закрывать краны при потере проводного или радиоканального датчика 0 – не закрывать при потере 1 – закрывать при потере	RW	F	0
5	Закрывать краны при низком напряжении питания 0 – нет 1 – да	RW	F	1
6	Блокировка клавиатуры 0 – выключена 1 – включена	RW	F	0
7	Включение функции обратной связи (контроль состояния) проводных датчиков и кранов 0 – выключена 1 – включена	RW	F	0
8	Сброс состояния тревога 0 – нет 1 – сбросить состояние тревога	RW	-	0
9	Перевести прибор в режим регистрации радиодатчиков 0 – нормальный режим работы 1 – режим регистрации радиодатчиков	RW	-	0
10	Обновить конфигурацию прибора (провести калибровку обратной связи) 0 – нет 1 – да	RW	-	0
11	Включение импульсного счётчика 1 0 – выключен 1 – включен	RW	F	-
12	Режим импульсного счетчика 1 0 – обычный 1 – намур	RW	F	-
13 - 18	Аналогично для счётчиков 2 – 4: включение и режим	RW	F	-
19 - 25	Резерв			
26	Включить режим определения микропротечек ELP 0 – режим выключен 1 – режим включен	RW	F	
27	Закрывать краны при обнаружении микропротечки ELP			

Discrete inputs

Таблица 4 - Discrete inputs

Адрес	Описание	R	Значение по умолчанию
0	Режим мойки пола 0 – выключен 1 – включен	R	0
1	Тревога по первой группе кранов 0 – нет 1 – есть	R	0
2	Тревога по второй группе кранов 0 – нет 1 – есть	R	0
3	Разряд батареи беспроводного датчика (при разряде любого из датчиков) 0 – нет 1 – есть	R	0
4	Потеря беспроводного датчика (при потере любого из датчиков) 0 – нет 1 – есть	R	0
5	Первая группа кранов закрыта из-за потери датчика протечки в двузонном режиме (проводного или радиоканального) 0 – нет 1 – да	R	0
6	Первая группа кранов закрыта из-за потери датчика протечки в двузонном режиме (проводного или радиоканального) 0 – нет 1 – да	R	0
7	Напряжение питания вне рабочего диапазона 0 – нет 1 – да	R	0
8	Состояние кранов первой группы (определено после цикла открытия/закрытия) 0 – закрыты 1 – открыты	R	0
9	Состояние кранов второй группы (определено после цикла открытия/закрытия) 0 – закрыты 1 – открыты	R	0
10	Двузонный режим работы 0 – нет 1 – да	R	0
11	Блокировка клавиатуры 0 – выключена 1 – включена	R	0
12	Включение функции обратной связи (контроль состояния) проводных датчиков и кранов 0 – выключена 1 – включена	R	0
13	Потеря проводного датчика протечки линии 1 0 – нет 1 – есть	R	0
14	Обнаружение проводного датчика протечки линии 1 0 – нет 1 – есть	R	0

Адрес	Описание	R	Значение по умолчанию
15	Короткое замыкание проводной линии 1 0 – нет 1 – есть	R	0
16 - 24	Аналогично для проводных линий 2 – 4: потеря датчика, обнаружение датчика и короткое замыкание линии	R	0
25	Состояние проводной линии 1 0 – нет сигнала 1 – есть сигнал	R	0
26 - 28	Аналогично для проводных линий 2 - 4 0 – нет сигнала 1 – есть сигнал	R	0
29	Режим регистрации радиодатчиков 0 – выключен 1 – включен	R	0
30, 31	Резерв	R	0
32	Тревога беспроводного датчика 1 0 – нет 1 – есть	R	0
33 - 81	Тревога беспроводного датчика 2 – 50 0 – нет 1 – есть	R	0
82 - 95	Резерв		0
96	Потеря беспроводного датчика 1 0 – нет 1 – есть	R	0
97 - 145	Потеря беспроводного датчика 2 – 50 0 – нет 1 – есть	R	0
146 - 159	Резерв	R	0
160	Включение счётчика 1 0 – выключен 1 – включен	R	0
161	Тип счётчика 1 0 – не определен 1 – NAMUR	R	0
162	Ошибки счётчика 1 0 – нет 1 – есть	R	0
163 - 171	Аналогично для счётчиков 2 – 4: включение счётчика, тип счётчика, ошибки счетчика	R	0
172	Ошибка цифрового счётчика 1 0 – исправен 1 – ошибка	R	0
173 - 179	Ошибка цифрового счётчика 2 - 8 0 – исправен 1 – ошибка	R	0
180	Работа режима ELP 0 – микропротечек не обнаружено 1 – обнаружена микропротечка	R	0
181	Признак включения режима контроля перерасхода 0 – режим контроля перерасхода выключен на всех цифровых счётчиках 1 – режим контроля перерасхода включен на любом цифровом счётчике		
182	Разрешено закрывать краны по перерасходу 0 – запрещено 1 – разрешено		

Адрес	Описание	R	Значение по умолчанию
183	Проверка перерасхода 0 – перерасхода не обнаружено 1 – обнаружен перерасход	R	0
184	Признак первого запуска прибора (сброс к заводским настройкам) 0 – прибор включен вторично 1 – первое включение прибора (настройки сброшены к заводским)		
185	Резерв	R	0